

LICITACIÓN ABREVIADA N° 14/2023

Remodelación y construcción del Centro de Barrio N° 6 de la ciudad de Tacuarembó

Respuestas a consultas de 1 a 6

Pregunta 1)

¿Las aberturas a cotizar son en anolok o anodizado natural?

Respuesta 1)

Las aberturas a cotizar son en anolok

Pregunta 2)

En varias aberturas se solicita cristal opacido de 3 mm, el opacido viene en 4, 5, 6 y 10 mm

Respuesta 2)

Para todas las aberturas se colocarán vidrios simples de 5 mm (aberturas pequeñas) y 6mm (aberturas grandes y puerta de acceso)

Pregunta 3)

La abertura AI2 se solicita cotizar en Serie 20, esa serie es imposible fabricarla, no se recomienda y no tendrá un buen desempeño, así mismo se solicita con opacido 3 mm el cual no viene y a su vez es muy fino para las dimensiones de esta.

Respuesta 3)

Serie 25: aberturas AI1-AI2

Pregunta 4)

En AI3 y AI4 se solicita cotización en Serie 20 (son muy grandes para esta serie), se puede cotizar en Serie 30 o Sistema Probba.

Respuesta 4)

Sistema Probba: aberturas AI3-AI4

Pregunta 5)

En AI5 y AI6 también nos solicitan en Serie 20 (no existe en esta serie puerta batiente), se puede cotizar en Serie 30 o Sistema Probba.

Respuesta 5)

Sistema Probba: aberturas AI5-AI6

Pregunta 6)

AI5 se solicita manotones, lleva en las dos hojas?, ¿lleva picaporte también?

Respuesta 6)

AI5 manotones en las dos hojas y lleva picaporte